

Textiler Rauch- und Brandschutz

REFERENZEN

Projekt	Konstruktion
Flughafen Dortmund – BA I	RSR - Rauchschutz nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Flughafen Dortmund – BA II	RSR - Rauchschutz nach DIN EN 12101-1 raumabschließend BSV - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2 (DIN EN 1634-1)
DBB-Bank Berlin	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 2101-1 BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Messe Frankfurt – Halle 3a	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Messe Frankfurt – Forum	RSS - Automatische Rauchschürzen und RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Flughafen Dresden	RSS - Automatische Rauchschürzen mit Schlupftüre nach DIN EN 12101-1
Staatsbauamt Kassel	BSV - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2
Space-Park Bremen	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Volksbank Straubing	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschießend
Campus Kronberg	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 (DIN 18095) raumabschließend
Spielbank Berlin	RSS – Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Haus der Architekten, Düsseldorf	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Kauf-Park Kreyenbrück	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1 BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Hotel Vital Resort, Bad Lauterberg	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Deutsche Bank IBC, Frankfurt	RSS – Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1

Sparkasse Landau	RSR - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Grand Hotel, Heiligendamm	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Rhenus Logistik Berlin	RST - Starre Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Kreiskrankenhaus Freiberg	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Kino Saarbrücken	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Baumarkt Magdeburg	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Lidl, Edermünde	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Airbus Hamburg	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Daimler Chrysler Bremen	RSR - Rauchschutzvorhang DIN EN 12101-1
Uni-Tor, Jemgum	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Westfalenstadion / BVB, Dortmund	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1
Franklinstraße, Frankfurt	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1
Storck, Halle	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
VW Halle 55, Wolfsburg	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Schulzentrum Seesen, Goslar	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Kinder + Jugendheim, Weinbergen	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Centerbau Hannover	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
MEC Hannover	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Famila-Center Heidelberg	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 / EN 1634-1
S-Bahnstation, Filderstadt	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1
Umweltbundesamt Dessau	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Volksbank Gütersloh	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 besprinkelt
Klinikum Kiel	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Mainzer Straße, Wiesbaden	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Staatsoper Hamburg	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Taubenbergsschule, Idstein	RSS - Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1

ADAC Dortmund	RST – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Uni Freiburg, Mikrobiologie	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Kohl KG Mainz	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
MA Oldenburg	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Volkswagenhalle Braunschweig	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Presseamt Potsdam	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 raumabschließend
Tetra Pak Reinbek	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Theater Bremen	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Praktiker Würselen	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Handwerkskammer Stuttgart	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
BMW Leipzig	RSS – Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
BMW München	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Media Markt Nienburg	RSS – Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
RWE Tower Dortmund	RST – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Landkreis Goslar Realschule	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Städt. Bibliothek Gütersloh	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Warsteiner Warstein	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 raumabschließend
Depenbrock Halle	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Otto Hahn Gymnasium Monheim	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend

Praktiker Würselen	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Handwerkskammer Stuttgart	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Strabag AG Berlin	RSS – Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1
Hauser Krefeld	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Kita Stadt Hattersheim Edersheim	RSS – Automatische Rauchschürzen nach DIN EN 12101-1 RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Cosmopolitan Cosmetics Köln	FAA-Hubtor T 90
Buddelei Zentrallager Oldenburg	FAA – Horizontal T 90
Volkswagen Wolfsburg	FAA – Schwenktor T 90
Helios Klinik Schwein	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Hotel Neptun Warnemünde	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Hotel Concorde, Berlin	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Generationenhaus, Blankenburg	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Rathauskeller Bremen	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Johanniter Ordenshäuser, Bad Oeynhausen	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
E.ON Hameln	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Soccer Five	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Kukko Werkzeugfabrik	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Fliesenwerk Zahna	RSS – Automatische Rauchschürze nach DIN En 12101-1
Staatsarchiv Detmold	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Fitness Center Haslach	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Seniorenpflegeheim Berlin Reinickendorf	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Dever-Park Papenburg	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Pflegeheim Kolkwitz-Hänchen	RSR – Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend

EADS München, Ottobrunn	FAA - vertikal T90 BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Priro Salzwedel	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Klinikum Lippe, Detmold	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Uniklinikum Würzburg	RSR – Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Freiberger Lebensmittel Berlin	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Horst Gummiwarenfabrik Gelnhausen	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Inside Premium Hotel Dresden	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Science College, Aachen	RSR – Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Quartier Auswärtiges Amt Berlin	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
IT Center Vattenfall Berlin	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Rathaus Egeln	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Kulturzentrum Weißenfels	RSR – Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Deutsche Edelstahlwerke Hagen	RST – starre Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1
Hafen Duisburg dfi	RST – Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1^
Eissporthalle Inzell	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Lehrlingswohnheim Meidling	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
VR Bank Crailsheim	RSR - Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Continental Aachen	RST - starre Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1
Entertainment Center Berlin	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2

Mediencampus Hamburg	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Stephankiez Berlin	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1 RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Stadthalle Parchim	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
HIL Doberlug	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Hilton Berlin	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Suermondt-Ludwig-Museum Aachen	RSR - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
New York Universität Berlin	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Peek & Cloppenburg	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Kraftwerk Lünen	RST - starre Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
AOK Klinik Baden-Baden	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Altes Zollamt Bingen	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Gymnasium Stefansberg Merzig	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit Berlin	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 Außenvorhänge
Asklepios Klinik Hamburg-Harburg	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 Außenvorhänge
Klinik Dr. Wilkening Hannover	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Commerzbank Hameln	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
Hotel Intercontinental Berlin	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
Kühlhalle Wermsdorf	TFF - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2
Rötzer GmbH Rottenberg a. d. Laaber	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Hermes Schleifmittel Hamburg	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1 RST - starre Rauchschürze
Draxinger GmbH Hauzenberg Passau	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1 RST - starre Rauchschürze
Bundesstadt Bonn Gymnasium	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2

Polizeiinspektion Güstrow	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Goethe Institut	TFF - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2 mit dem definierten Schutzziel des Raumabschlusse EW
Schwanenhöfe Düsseldorf	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
KSM Casting Wernigerode	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
Landtag Magdeburg	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
LVR Klinik Bonn	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Kreissparkasse Göppingen	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
Pilzfarm Wiesenhof	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
EW Group	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Campus Neu-Isenburg	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
Lagerhalle Erkelenz	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Otto Cosmetics	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
The Seven München	TFRA - Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-3
Burger Knäcke	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2 RST - starre Rauchschürze
RBZ Kiel	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Möbel Roller Bayreuth	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
August Storck Bürogebäude Berlin	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Kita Lowi	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Kracht GmbH, Werdohl	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Parkhaus R5 Mannheim	TFRA - Rauchschutzvorhang nach DIN 18095-3
Neumarkt Galerie Köln	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Dünenresort Binz	RSR - Rauchschutzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Tiefgarage Nordkopf Wolfenbüttel	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2

Platz der Deutschen Einheit, Wiesbaden	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Modemark Röther, Mühlendorf	RSS - Automatische Rauchschrze nach DIN EN 12101-1
Sinn Leffers, Bochum	TFRA - Rauchschrzvorhang nach DIN 18095-3
Entdeckerbad Damp	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Helios Klinik, Sangerhausen	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Beschussamt Mellrichstadt	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Volksbank Mindener Land eG	TFRA - Rauchschrzvorhang nach DIN 18095-3
Gastronomie am Schloss Idstein	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Valeo Wemding	TFR-FF - starre Rauchschrze
TheaterstraÙe 11 Göttingen	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Campus West Holzmarkt Köln	RSR - Rauchschrzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
SAG Braunschweig	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Glacis Galerie Neu-Ulm	RSS - Automatische Rauchschrze nach DIN EN 12101-1
Caritas Hannover	RSA - Rauchschrzvorhang nach DIN 18095-3
Rechenzentrum Koblenz	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Heimfeld Terrassen Hamburg	RSR - Rauchschrzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
DLZ Blomberg	TFRA - Rauchschrzvorhang nach DIN 18095-3 mit EW90 Gewebe
MAN Kassel	TFRA - Rauchschrzvorhang nach DIN 18095-3
Allianz Arena München	RST - starre Rauchschrze
Forum Gold + Silber Schwäbisch Gmünd	RSR - Rauchschrzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Marien Hospital Witten	RSR - Rauchschrzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Hotel Kieler Kaufmann	TFF EW 90 - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2 mit dem definierten Schutzziel des Raumabschlusses EW TFRA - Rauchschrzvorhang nach DIN 18095-3

Helios Klinik Sangerhausen	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Palliativzentrum Aachen	RSR - Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 raumabschließend
Uni Rostock	TFF EW90 - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2 mit dem definierten Schutzziel des Raumabschlusse EW
Hotel am Hauptbahnhof Berlin	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
AMDG Mainz	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Wurzelhöhle Nationalpark Hainich	RSR – Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 Raumabschließend
Klinikum Karlsruhe	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Hybrid OP Helios Erfurt	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN 4102-2
Kindergarten Elsfleth	TFR-XX – Streifenvorhang
AEZ Buchenau Fürstenfeldbruck	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Grundschule Weddel	TFRA - Rauchschtzvorhang nach DIN 18095-3 mit EW90 Gewebe
Zentrallager Dinslaken	BSV – Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Kita Sternchen Daimler Bremen	TFF EW - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2 mit dem definierten Schutzziel des Raumabschlusse EW
Wohnanlage Stromstraße Zingst	TFF-H – horizontaler Brandschutzvorhang
Volksbühne Berlin	RSS - Automatische Rauchschürze nach DIN EN 12101-1
Sparkassenakademie Dortmund	BSV-RS – Brandschutzvorhang nach DIN 18095-3
RWE Prius + Mitte	RSR - Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 Raumabschließend
Technikum Darmstadt	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Deutsches Herzzentrum Berlin	BSV-EW – Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2 mit EW-Gewebe
Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
RZ Daimler Sindelfingen	RSR - Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 Raumabschließend
Helios Klinik Lehmrade	TFF EW - Brandschutzvorhänge nach DIN 4102-2 mit dem definierten Schutzziel des Raumabschlusse EW

HAWK Hohnsen 4 Hildesheim	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Museum Bersenbrück	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Albert-Nisius-Heim Minden	BSV EW - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2 mit EW-Gewebe
Helios Kronach	BSV-RS - Brandschutzvorhang nach DIN 18095-3
Bettenpaternoster Klinik am Steinenberg	RSR - Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 Raumabschließend
Daimler Kuppenheim	RSR - Rauchschtzvorhang nach DIN EN 12101-1 Raumabschließend
AOK Güstrow	TFF-H - horizontaler Brandschutzvorhang
GAG Immobilien AG Köln	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Kino Heidelberg	TFRA - Rauchschtzvorhang nach DIN 18095-3
Helios Klinik Gotha	BSV-EW - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2 mit EW-Gewebe
Bundestag Berlin	BSV - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
BHS Weiherhammer	RSS - Automatische Rauchschtz nach DIN EN 12101-1
Ikea Hofheim	BSV-RS - Brandschutzvorhang nach DIN 18095-3
VW Arena Wolfsburg	BSV außen - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2
Elisabeth-Selbert-Schule Karlsruhe	BSV EW - Brandschutzvorhang nach DIN EN 4102-2 mit EW-Gewebe
A280 Kortumstr. Bochum	TFF -H - horizontaler Brandschutzvorhang